

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48
Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина.18 Тел.:8 (34784) 3-35-98, эл.почта:
z05@02.gosptrebnadzor.ru
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001
Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией

Р.Р. Садовская

(А.В. Князев)

07.06.2022

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 40.2242 от 7 июня 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)*:** Администрация сельского поселения Озеркинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

2. **Юридический адрес*:** 452455, Республика Башкортостан, Караидельский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 45

3. **Наименование образца (пробы)*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора*:** 452455, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Бартым, ул. Центральная

5. **Условия отбора, доставки ***

Дата (время) отбора: 24.05.2022 07:40

Ф.И.О., должность: Апкапиева Я.А, врио главы администрации

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2022 11:30

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-5115 от 18.05.2022

Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднесарифметического значения результатов 2-х параллельных определений.

7. **ИД, регламентирующие гигиенические нормативы:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011

8. **Код образца (пробы):** 40.22.2242.40

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Система каплярного электрофореза "Капель-104"	1226	С-АБ/09-03-2022/139318387 от 09.03.2022	08.03.2023
2	Спектрофотометр модель ПЭ-5400ВИ	54ВИ219	С-АБ/16-11-2021/111222621 от 16.11.2021	15.11.2022

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям °С ±

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.05.2022 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2242					
дата начала испытаний 24.05.2022 12:00 дата выдачи результата 06.06.2022 16:12					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	7,0±1,1	не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Сульфаты	мг/дм ³	17,1±1,7	не более 500	ИИД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	10,2±1,0	не более 350	ИИД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,2**	не более 3,0	ИИД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Нитраты	мг/дм ³	60±6	не более 45(49,5)***	ИИД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Фториды(F ⁻)	мг/дм ³	0,29±0,05	не более 1,5	ИИД Ф 14.1:2:3:4.282-18
8	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахьямова М. Ю., химик-эксперт					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

*** № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 452455, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Калинина, 18 Тел.: 8 (34784) 3-35-98, эл. почта:

z05@02.rosпотребнадzor.ru

Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного
лабораторного центра, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией

Р.Р. Садовская

(А.В. Князев)

07.06.2022



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 40.2241 от 7 июня 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)*: Администрация сельского поселения Озеркинский сельсовет муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан

2. Юридический адрес*: 452455, Республика Башкортостан, Караидельский район, с. Озерки, ул. Центральная, д. 45

3. Наименование образца (пробы)*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора*: 452455, Республика Башкортостан, Караидельский район, д. Озерки, ул. Нагорная, д. 24

5. Условия отбора, доставки *

Дата (время) отбора: 24.05.2022 07:00

Ф.И.О., должность: Апканиева Я.А, врио главы администрации

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2022 11:30

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-40-5115 от 18.05.2022

Результат санитарно-гигиенических исследований представлен в виде среднестатистического значения результатов 2-х параллельных определений.

7. ИД, регламентирующие гигиенические нормативы: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011

8. Код образца (пробы): 40.22.2241 40

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Система капиллярного электрофореза "Капель-104"	1226	С-АБ/09-03-2022/139318387 от 09.03.2022	08.03.2023
2	Спектрофотометр модель ПЭ-5400ВИ	54ВИ219	С-АБ/16-11-2021/111222621 от 16.11.2021	15.11.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям °С ±


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.05.2022 12:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2241					
дата начала испытаний 24.05.2022 12:00 дата выдачи результата 06.06.2022 16:12					
1	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014
2	Жесткость общая	мг-эquiv/дм ³	8,0±1,2	не более 7(8,1)***	ГОСТ 31954-2012
3	Сульфаты	мг/дм ³	16,5±1,7	не более 500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
4	Хлориды (Cl ⁻)	мг/дм ³	10,2±1,0	не более 350	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
5	Нитриты	мг/дм ³	менее 0,2**	не более 3,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Нитраты	мг/дм ³	61±6	не более 45(49,5)***	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Фториды(F ⁻)	мг/дм ³	0,36±0,07	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
8	Железо	мг/дм ³	менее 0,1**	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Ахьямова М. Ю., химик-эксперт					

* - заполняется по сведениям заказчика

** - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 _____ Елизарьева Н. Б., помощник врача эпидемиолога